



USA



အောက်ပိုင်း၊ အလှိုင်းမင်း၊ ကားအိတ်တော၊ မီးစက်အိတ်တော၊ ယန္တရားအိတ်တော၊
 ရေတိုင်ကိရိယာများဖြင့်၊ ရေဆေးဆီဖြန့်၊ စက်ပေါ်လ်လစ်၊ အတွင်းခန်းလျှော်၊ အင်ဂျင်ခန်းဆေး၊
 အင်ဂျင်ပိုင်၊ တာထွက်နှင့် အခြားဝန်ဆောင်မှုများ
 အမှတ်(၃/၅/၄)၊ အောင်လေယု-(၅)ထိပ်ပုတ်တိုင်ပီးသတ်အနီး၊ သမိန်စုရမ်းလမ်း၊ လှိုင်သာယာအနောက်ပိုင်း၊ ဖြူနယ်

📞 Ph: - 09 767107617, 09 8613502

Customer WINNING-WAY နေ့စွဲ 24-1-25

| အမျိုးအမည် | အရေအတွက် | နှုန်း | သင့်ငွေ |
|-----------------|----------|--------|---------|
| ဒီဇယ်-အိတ် | | | |
| ခွေး-ပျက် 3။ | | | 105000- |
| ကွက်-ပျက် 3။-17 | | | 130000- |
| မီးစက်တပ် | | | |
| ဆင်ကွ- | | | 125000- |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

02170 Total 360000

 တာဝန်ခံ

ဦးပေးမှုကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
 ကြီးပွားရေးတက်ချမ်းသာမြေကြွပါစေ။

ငွေလက်ငင်းဖြတ်ပိုင်း

ဝယ်သူအမည် **Winning Way**

နေ့စွဲ **24.1.25**

ရောင်းသူအမည်



ဦးရေ

အမျိုးအမည်

နှုန်း

ကျပ်

မီးခဲဒီကဒ်ဒါ

၂၂၀၂၃၀၀၀

၂၆၀၀၀

Handwritten signature

၂၆၀၀၀



စိန်လှိုင်

အင်ဂျင်ဟတ်ဂက်(စ်)ကက်

မီးခဲပြား၊ မီးခဲကြိုး၊ မီးခဲပိတ်၊ သားရေပါကင်အမျိုးမျိုးရောင်းဝယ်ရေး

ရုံကြီး(၁၈)၊ အခန်း(၇)၊ ဘုရင့်နောင်ဈေးကြီး

Ph: 09772919054, 09457382043, 09428043205

ဝယ်ပြီးပစ္စည်းစစ်ဆေးယူပါ


လက်မှတ်

စုစုပေါင်း

Empty dashed box for total amount

7:27

100%



Sayar U Aye Min

last seen recently

January 24

ဆရာ မင်္ဂလာပါ

Rental မှာရှိတဲ့ 150KVA (A1607038)က Exhaust အပိုင်းက ပေါက်ပီး Running condition မှာ overheat ဖြစ်ပါတယ်။ Exhaust အပိုင်း ပြန်ပြုပြင်ဖို့ အတွက် Quotation 3 ခုလ စုံစမ်းထားပါတယ် ဆရာ။

Quotation 3ခုထဲမှာ USA ဆိုင်က 360000 နဲ့ အပီးအစီး လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပီး တာဝန်ယူမှု လဲ ရှိပါတယ်။အရင်က လဲ 250KVA မှာ USA နဲ့ လုပ်ထားပါတယ်။

USA ဆိုင်မှာ 360000 ကျပ်နဲ့ Exhaust ပြင်ခွင့် ပြုဖို့ Approved တောင်းပါတယ် ဆရာ။



9:58 AM ✓



9:59 AM ✓

Aung Ko Oo

ဆရာ မင်္ဂလာပါ Rental မှာရှိတဲ့ 150KVA (A16...

Please proceed to repair in USA shop by MMK 360,000.

6:53 PM